



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE CE CONFORMITY DECLARATION



STEM S.r.l.

Via della Meccanica, 2 Zona Ind. Prado
I-27010 Cura Carpignano (PV) ITALIA

dichiara sotto la propria responsabilità che:
Upon his own responsibility declares that:

IL MODULO DI SICUREZZA:
THE SAFETY MODULE:

NC66

Circuito di sicurezza contenente componenti elettronici come dispositivo per:

-applicazioni industriali atto a monitorare lo stato di dispositivi di sicurezza con 2 contatti separati di tipo NO-NC (sensori hall, sensori reed o contatti equivalenti, pulsante di emergenza, interblocchi per ripari mobili)

The safety circuit with electronic components as device for:

-industrial applications fit to control safety devices with 2 separated contacts NO-NC (hall sensors, reed sensors or equivalent contacts, emergency stop buttons, interlocking devices associated with guards)

è stato sottoposto ad esame CE del tipo secondo l'allegato IX della direttiva 2006/42/CE dall'organismo notificato:

has been submitted to EC type examination according to ANNEX IX of the directive 2006/42/EC by the notified body:

TÜV Italia

Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 -Milano

Numero di identificazione / *Identification number*: 0948

numero di attestato di esame CE del tipo / *number of type EC examination certificate* :

- **TÜV IT 0948 10 MAC 0005 REV 08**

è conforme alle seguenti direttive / *comply with the following regulations:*

2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica / EMC Directive
2006/42/CE Direttiva macchine / Machinery Directive

Normative di riferimento / *Referring standards*

EN 60204-1:2018
EN 60947-5-1:2017
IEC60664-1/Corr.1:2020

EN ISO 13849-1:2023
EN ISO 13849-2:2012
EN ISO 13850:2015

EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2012
IEC 61326-3-1:2017

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
The person authorised to compile the technical file

STEM S.r.l.
Via della Meccanica, 2 Zona Ind. Prado
I-27010 Cura Carpignano (PV) ITALIA

Cura Carpignano (Pavia), 05-06-2026


ING. Simone Moro
Amministratore – Administrator